222200100173

重庆市潼南区疾病预防控制中心

检验报告书

重庆市潼南区疾病预防控制中心 报告专用章

样品编号： 潼疾控 W 字[2025]第 056 号

样品名称： 出厂水

被检单位： 重庆三峡生态环境有限公司（田家水厂）

检验类别： 卫生监测

地址：重庆市潼南区桂林街道办事处兴潼大道 337 号

电话：023-44551189　　邮编：402660

重庆市潼南区疾病预防控制中心
卫生检验报告书

潼疾控W字[2025]第056号　　第1页/共2页

样品名称：出厂水　　**样品来源：**采样
样品数量：500mL(微生物)+5500mL(理化)　　**采样计划：**—
生产日期：2025年01月09日　　**采样单位：**重庆市潼南区疾病预防控制中心
样品包装：散装　　**采 样 人：**魏奇霖、唐家平
样品状态：液态　　**收样日期：**2025年01月09日
采样地点：水厂内　　**检验日期：**2025年01月09日
被检单位：重庆三峡生态环境有限公司（田家水厂）
检验依据：GB/T 5750.12-2023（5.3）、GB/T 5750.12-2023（7.3）GB/T 5750.12-2023（4.1）、GB/T 5750.6-2023（9.4）、GB/T 5750.6-2023（12.4）、GB/T 5750.6-2023（13.1）、GB/T 5750.6-2023（14.3）、GB/T 5750.6-2023（11.4）、GB/T 5750.5-2023（7.2）、GB/T 5750.5-2023（6.2）、GB/T 5750.5-2023（8.3）、GB/T 5750.10-2023（4.3）、GB/T 5750.10-2023（7.2）、GB/T 5750.10-2023（6.2）、GB/T 5750.10-2023（5.2）、GB/T 5750.10-2023（15.2）、GB/T 5750.10-2023(16.2)、GB/T 5750.10-2023(21.2)、GB/T 5750.4-2023(4.1)、GB/T 5750.4-2023（5.1）、GB/T 5750.4-2023（6.1）、GB/T 5750.4-2023（7.1）、GB/T 5750.4-2023（8.1）、GB/T 5750.6-2023(4.5)、GB/T 5750.6-2023(5.4)、GB/T 5750.6-2023(6.6)、GB/T 5750.6-2023（7.6）、GB/T 5750.6-2023（8.4）、GB/T 5750.5-2023（5.2）、GB/T 5750.5-2023（4.2）、GB/T 5750.4-2023（11.1）、GB/T 5750.4-2023（10.1）、GB/T 5750.7-2023（4.1）、GB/T 5750.5-2023（11.1）、GB/T 5750.11-2023（4.3）
检验项目：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯

检验项目	检验结果	标准范围
总大肠菌群(MPN/100mL)	未检出	不得检出
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	未检出	不得检出
菌落总数(CFU/mL)	未检出	≤500
砷(mg/L)	0.000866	≤0.01
镉(mg/L)	0.000221	≤0.005
铬(六价，mg/L)	＜0.004	≤0.05
铅(mg/L)	0.000191	≤0.01
汞(mg/L)	＜0.00002	≤0.001
氰化物(mg/L)	＜0.002	≤0.05
氟化物(mg/L)	＜0.1	≤1.2
硝酸盐(以N计，mg/L)	2.93	≤20
三氯甲烷（mg/L）	0.00567	≤0.06
一氯二溴甲烷（mg/L）	0.00638	≤0.1
二氯一溴甲烷（mg/L）	0.00686	≤0.06
三溴甲烷（mg/L）	＜0.0000045	≤0.1
三卤甲烷	0.27	≤1
二氯乙酸（mg/L）	＜0.0024	≤0.05

重庆市潼南区疾病预防控制中心
卫生检验报告书

潼疾控 W 字[2025]第 056 号

检验项目	检验结果	标准范围
三氯乙酸（mg/L）	＜0.0045	≤0.1
氯酸盐（mg/L）	＜0.005	≤0.7
色度(度)	＜5	≤15
浑浊度(NTU)	0.46	≤3
臭和味	无异臭、异味	无异臭、异味
肉眼可见物	无	无
pH	7.79	6.5-8.5
铝(mg/L)	0.0747	≤0.2
铁(mg/L)	0.0255	≤0.3
锰(mg/L)	＜0.0001	≤0.1
铜(mg/L)	＜0.002	≤1.0
锌(mg/L)	＜0.00007	≤1.0
氯化物(mg/L)	38.5	≤250
硫酸盐(mg/L)	89.8	≤250
溶解性总固体(mg/L)	415	≤1000
总硬度(以碳酸钙计，mg/L)	187	≤450
高锰酸盐指数(以氧气计，mg/L)	0.69	≤3
氨(以 N 计，mg/L)	0.065	≤0.5
游离氯(mg/L)	1.77	0.3-2

（以下空白）

（公　章）
2025 年 01 月 23 日

检测者：　复核者：　签发人：　签发日期：2025年 01月 24日

潼南区疾病预防控制中心
卫生学评价报告书

样品编号：潼疾控 W 字[2025]第 056 号
样品名称：出厂水
样品数量：500mL(微生物)+5500mL(理化)
被检单位：重庆三峡生态环境有限公司（田家水厂）
采样单位：重庆市潼南区疾病预防控制中心
采样时间：2025 年 01 月 09 日 10 时 20 分
检验单位：重庆市潼南区疾病预防控制中心
检验项目：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯
检验日期：2025 年 01 月 09 日
评价依据：GB 5749-2022

卫生评价：根据潼疾控 W 字[2025]第 056 号样品的卫生检验报告书，该样品所检验项目符合生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)。

（以下空白）

重庆市潼南区疾病预防控制中心
2025 年 01 月 23 日

评价者：　　核对者：　　签发人：　　签发日期：2025年 01月 24日

潼南区疾病预防控制中心
卫生学评价报告书

样品编号：潼疾控 W 字[2025]第 056 号
样品名称：出厂水
样品数量：500mL(微生物)+5500mL(理化)
被检单位：重庆三峡生态环境有限公司（田家水厂）
采样单位：重庆市潼南区疾病预防控制中心
采样时间：2025 年 01 月 09 日 10 时 20 分
检验单位：重庆市潼南区疾病预防控制中心
检验项目：总大肠菌群、大肠埃希氏菌、菌落总数、砷、镉、铬、铅、汞、氰化物、氟化物、硝酸盐、三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷、三卤甲烷、二氯乙酸、三氯乙酸、氯酸盐、色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铝、铁、锰、铜、锌、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度、高锰酸盐指数、氨、游离氯
检验日期：2025 年 01 月 09 日
评价依据：GB 5749-2022

卫生评价：根据潼疾控 W 字[2025]第 056 号样品的卫生检验报告书，该样品所检验项目符合生活饮用水卫生标准(GB 5749-2022)。

（以下空白）

重庆市潼南区疾病预防控制中心
2025 年 01 月 23 日

评价者：　　核对者：　　签发人：　　签发日期：2025年 01月 24日